

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Đức Cơ hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Sửa chữa Hệ thống xử lý chất thải rắn Y tế tại Trung tâm Y tế Đức Cơ năm 2026** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Đức Cơ
    - Địa chỉ: Đường Tăng Bạt Hổ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
  - Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
    - Tên bộ phận: Phòng Tổ chức - Hành chính
    - Số điện thoại liên lạc: 096.88.66.213
    - Địa chỉ email: thuhongqm13@gmail.com
  - Cách thức tiếp nhận báo giá:

Trung tâm nhận báo giá qua 1 trong 2 cách thức sau:

    - Nhận trực tiếp tại: Trung tâm Y tế Đức Cơ. Địa chỉ: Đường Tăng Bạt Hổ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
    - Nhận qua email: thuhongqm13@gmail.com
  - Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến trước 17h00 ngày 29/4/2026
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

### II. Nội dung yêu cầu báo giá: (Có phụ lục đính kèm).

- Danh mục dịch vụ: (Có phụ lục đính kèm).
- Mẫu báo giá: (Phụ lục 1).


GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Dũng

**DANH MỤC DỊCH VỤ**

(kèm theo Thư mời số 02 /TM-TTDC ngày 24/4/2026)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện
1	Thay thân vỏ lò đốt chính	Vật liệu vỏ lò: Phía bên trong lò: Thép mạ kẽm, dày 8 mm. Phía bên ngoài lò: Thép mạ kẽm, dày 5 mm. Vật liệu sàn lò: Xi măng đúc chịu nhiệt Khối lượng máy: 700-800 Thể tích nước: 400 lít Khối lượng vận hành: 100-1100kg Thể tích làm mát: 40 lít Thùng chứa nước: Kích thước: 300(D)mmx400(R)x400(C) Kích thước thân lò: Chiều cao: 2.100mm Cửa nắp rác: 500mmx500mm Cửa thải tro: 250mmx300mm Kích thước đường ống: Ống cấp nước: Ø21.7mm + Ống thoát nước thân chính: Ø34mm + Đầu ra nước nóng: Ø34mm Sơn phủ ngoài lò bảo vệ: Sơn chịu nhiệt màu lò Nhân công sửa chữa thay thế. Xe, máy thi công cấu thân lò đốt.	Cái	1	 Trung tâm Y tế Đức Cơ
2	Thay thân lò phụ	Kích thước thân lò: - Chiều cao: 2.200mm - Đường kính: 750mm Vật liệu: - Thép mạ kẽm dày 5mm - Sơn phủ chịu nhiệt màu bạc	Cái	1	
3	Thay mặt bích cửa ống khói	Mặt bích: 4 cái KT: Ø370x dày 4mm Vật liệu: thép mạ kẽm	Bộ	1	

4	Thay đầu đốt dầu diesel	<p>Model: OM-ON          Điện áp: 1ph/220V/60hz.          Tổng công suất điện: 0,1kw.          Công suất nhiệt đầu đốt: 20-58 kw.          Công suất: Tiêu hao nhiên liệu: 2-5 lít/h.          Phụ kiện kèm theo: 02 Ống dẫn dầu, đầu lọc, ron đầu ống, vít nẹp ống dầu          Nhân công thay thế và vận hành chạy thử.</p>	Cái	1	
5	Lắp đặt sàn lấy mẫu	<p>Làm mới sàn lấy mẫu          Kích thước: Rộng 150cm x Cao 150cm, cao hơn mái tôn 60cm, vật liệu sắt mạ kẽm</p>	Cái	1	
6	Thay hệ thống giằng neo chống ngã	<p>Cáp neo giằng chống ngã, Tăng đơ + khóa Cáp.          Hệ thống thu sét: Kim thu và dây chống sét          (Bao gồm chi phí: vận chuyên, lắp đặt và xe cầu)</p>	Trọn gói	1	
<b>Tổng cộng</b>			<b>6 khoản</b>		





**Phụ lục 1**  
**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: .....**

Trên cơ sở Thông báo yêu cầu báo giá của ....., chúng tôi ..... (ghi tên, địa chỉ của Nhà cung cấp) báo giá giá dịch vụ như sau:

1. Báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)

2. Báo giá này có hiệu lực: Kể từ ngày báo giá đến hết ngày.....

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))